


**BỘ XÂY DỰNG
CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 825 /HĐXD-QLDA
V/v thông báo kết quả thẩm định
thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công
nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn II

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018



Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh

Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 88/2018/TTr-SGTBN ngày 05/10/2018 của Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh trình thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn II tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ văn bản số 481/HTKT-QLHT ngày 12/12/2018 của Cục Hạ tầng kỹ thuật - Bộ Xây dựng về việc góp ý kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn II;

Sau khi xem xét, Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án như sau:

I. Thông tin chung về dự án

1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn II;
2. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III;
3. Chủ đầu tư (Theo Tờ trình số 88/2018/TTr-SGTBN): Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh (Địa chỉ: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh);
4. Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh;
5. Tổng mức đầu tư khoảng: 486,1 tỷ đồng;
6. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn chủ sở hữu và vốn huy động khác;
7. Diện tích sử dụng đất: 95,81ha;
8. Thời gian thực hiện: từ quý I/2019 đến quý III/2024;

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam;

10. Đơn vị tư vấn tham gia thực hiện dự án:

- Tư vấn lập thiết kế cơ sở: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc.
- Tư vấn khảo sát xây dựng công trình: Công ty cổ phần Khảo sát xây dựng và Cấp nước miền Bắc.

II. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế cơ sở

1. Văn bản pháp lý:

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 7433712865 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 14/6/2010, thay đổi lần thứ 01 ngày 19/7/2018;

- Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 26/02/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, giai đoạn II, tỉnh Bắc Ninh, tỷ lệ 1/2000; và Điều lệ Quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, giai đoạn II, tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, giai đoạn II, tỉnh Bắc Ninh;

- Quyết định số 2703/2018/QĐ-HĐQT ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn về việc phê duyệt nhà thầu và giá trị thầu;

- Quyết định số 30/2015/QĐ-SGT ngày 02/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn về việc Ban hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm của GĐCN Saigontel tại Bắc Ninh;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, mã số 0302615063-001 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 09/9/2004, thay đổi lần 5 ngày 24/8/2018 cho Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh;

- Các văn bản có liên quan khác.

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế:

- Thuyết minh thiết kế cơ sở dự án.

- Bản vẽ thiết kế cơ sở dự án.

- Báo cáo khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình.

3. Hồ sơ năng lực các đơn vị tư vấn:

- Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kinh Bắc: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2300237677 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 28/8/2003, thay đổi lần 7 ngày 15/9/2014. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số BAN-00003831 do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 08/9/2017.

- Công ty cổ phần Khảo sát xây dựng và Cấp nước miền Bắc: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0105317621 do Phòng Đăng ký

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 18/5/2011, thay đổi lần thứ 1 ngày 07/5/2014.

- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm dự án, các chủ trì thiết kế.

III. Nội dung hồ sơ thiết kế cơ sở trình thẩm định

Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, giai đoạn II có diện tích 95,81ha xây dựng tại các xã: Hoàn Sơn, Trì Phương, Phật Tích thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Giải pháp thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sau:

1. San nền

San nền theo phương pháp đường đồng mức trong phạm vi các lô đất, đảm bảo độ dốc thoát nước. Nền được đắp toàn bộ với cao độ thấp nhất +5.20m, cao nhất +5.6m. Trước khi đắp nền bóc bỏ lớp hữu cơ, vật liệu đắp nền bằng cát hoặc đất, đắp từng lớp và đầm chặt.

2. Hệ thống đường giao thông

Mạng lưới đường của khu công nghiệp gồm đường trục chính và các tuyến đường nội bộ, tải trọng tính toán H30, mô đun đàn hồi yêu cầu $E_{yc} \geq 155 \text{Mpa}$. Các tuyến đường trong dự án có quy mô theo bảng sau:

TT	Tên đường	Mặt cắt	Lộ giới (m)	Lòng đường (m)	Vĩa hè (m)	Chiều dài (m)
1	Đường N1-5, N1-6, N1-7	2 - 2	18,5	2x5,25=10,5	3,0 + 5,0	1.076,0
2	Đường N2-5, N2-6, N2-7	3 - 3	15,5	7,5	5,0 + 3,0	1.030,8
3	Đường N3-5, N3-6, N3-7	3 - 3	15,5	7,5	3,0 + 5,0	1.008,5
4	Đường N4-5, N4-6, N4-7	2 - 2	18,5	2x5,25=10,5	3,0 + 5,0	877,5
5	Đường D7-1, D7-2	1 - 1	20,5	2x5,25=10,5	2 x 5,0	736,2
6	Đường D8-1, D8-2	1 - 1	20,5	2x5,25=10,5	2 x 5,0	707,2

Trắc ngang mặt đường dốc $i=2\%$, vĩa hè dốc $i=1,5\%$ về phía mặt đường. Khoảng giữa đường N2-5, N2-6, N2-7 và đường N3-5, N3-6, N3-7 mương nước rộng 20m, hai bên bờ mương bố trí trồng cây xanh. Các nút giao dạng đồng mức.

Kết cấu mặt đường gồm các lớp: Bê tông nhựa hạt mịn dày 4cm; tưới nhựa tiêu chuẩn $0,5 \text{kg/m}^2$; bê tông nhựa hạt trung dày 6cm; tưới nhựa tiêu chuẩn $1,0 \text{kg/m}^2$; cấp phối đá dăm loại I dày 15cm; cấp phối đá dăm loại II dày 25cm; cấp phối đất đầm chặt K98 dày 30cm; nền đường đầm chặt K95. Nền đường được bóc bỏ lớp hữu cơ trước khi đắp các lớp kết cấu nền đầm chặt K95.

Vĩa hè bằng bê tông xi măng, bó vĩa và đan rãnh bằng bê tông xi măng, bó

gây hệ xây gạch.

Tổ chức giao thông tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều lệ báo hiệu đường bộ QCVN 41: 2016/BGTVT.

3. Hệ thống thoát nước mưa

Hệ thống thoát nước mưa hoạt động theo nguyên tắc tự chảy và độc lập với thoát nước thải. Dự án chia thành 02 lưu vực: lưu vực phía Tây Nam và lưu vực phía Đông Bắc. Nước mưa được thu gom vào các hố ga, sau đó thoát theo mạng lưới cống chảy rồi chảy vào tuyến kênh tiêu T11 cắt ngang qua khu công nghiệp. Mạng lưới sử dụng cống tròn bê tông cốt thép D400÷D1000, cống hộp bê tông cốt thép loại đôi BxH=2x(2x2)m và các cửa xả. Kênh mương tiêu T11 bề rộng đáy 10m, mái taluy lát tấm bê tông cốt thép, móng đá hộc xây vữa xi măng. Cống đặt dưới vỉa hè dọc theo các trục đường, trên các tuyến bố trí hố ga thu, thăm bằng bê tông cốt thép.

4. Hệ thống cấp nước

Nguồn cấp nước lấy từ nhà máy nước của khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn hiện hữu. Tổng nhu cầu dùng nước cho dự án $Q_{\max}=3.700\text{m}^3/\text{ng.đ.}$

Mạng lưới sử dụng ống HDPE PN16 D100÷D150 bố trí kiểu mạng vòng cùng với các phụ kiện, thiết bị đồng bộ. Ống cấp nước chôn ngầm dưới vỉa hè dọc theo các trục đường, đoạn qua đường có ống bảo vệ. Trên các tuyến có bố trí trụ cứu hỏa với khoảng cách 100÷150m/trụ.

Giải pháp cấp nước cho các nhà máy, công trình trong khu công nghiệp được xác định theo thiết kế cấp nước của công trình đó.

5. Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Hệ thống thoát nước thải hoạt động theo nguyên tắc tự chảy và tách riêng với thoát nước mưa. Tổng lượng nước thải của dự án khoảng $Q=2.450\text{m}^3/\text{ng.đ.}$ Nước thải sản xuất từ các nhà máy, xí nghiệp được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy, xí nghiệp đáp ứng yêu cầu chuẩn cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Nước thải sau khi xử lý tại các nhà máy được thoát vào mạng lưới thoát nước thải khu công nghiệp và đưa về trạm xử lý nước thải của giai đoạn I (đang hoạt động với công suất $1.500\text{m}^3/\text{ng.đ.}$ nước thải sau xử lý đạt chuẩn cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT). Nước thải sau xử lý được bơm ra sông Đuống.

Dự án dự kiến đầu tư thêm 02 modul xử lý nước thải với tổng công suất $10.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$ trên mặt bằng trạm xử lý nước thải giai đoạn I, hoàn thiện trong tháng 12/2018 và tháng 7/2019 để phục vụ nhu cầu xử lý nước thải của các nhà máy, xí nghiệp khi đi vào vận hành, sản xuất.

Mạng lưới sử dụng ống uPVC D300, D400 và kết hợp với trạm bơm chuyển bậc. Các tuyến cống chôn ngầm dưới vỉa hè dọc theo các trục đường, trên các tuyến bố trí hầm ga thăm xây gạch, khoảng cách trung bình 30m.

Chất thải rắn công nghiệp được thu gom, phân loại và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường khu công nghiệp.

6. Hệ thống cấp điện và chiếu sáng

6.1. Hệ thống cấp điện

Nguồn cấp điện cho dự án được lấy từ trạm biến áp 110kV-2x63MVA - 35(22)kV tại khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn I. Xây dựng mạng lưới điện trung thế cấp nổi treo trên cột bê tông ly tâm cao 20m bố trí tại vỉa hè, đoạn qua đường chôn ngầm và có ống bảo vệ để cấp điện đến hàng rào khu đất của nhà máy. Hệ thống trạm biến áp gồm các trạm biến áp cho nhà máy công nghiệp và các trạm biến áp 22/0,4kV cấp điện cho các khu hạ tầng kỹ thuật, trạm bơm chuyên bậc và phục vụ chiếu sáng.

6.2. Hệ thống chiếu sáng

Bố trí chiếu sáng một bên đường với mức độ chiếu sáng theo quy chuẩn và có chế độ đóng cắt theo yêu cầu. Sử dụng cột đèn bê tông ly tâm cao 8,5m và 10m, bóng đèn Sodium. Tại mỗi tủ điện, cột đèn và tủ điều khiển chiếu sáng được nối đất đảm bảo an toàn.

IV. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng; tổng mặt bằng được phê duyệt:

Thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn II tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh phù hợp với quy hoạch chi tiết được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 19/9/2017.

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực:

Thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp với địa điểm xây dựng (tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Dự án chưa có ý kiến thỏa thuận đầu nối hạ tầng kỹ thuật của cơ quan quản lý chuyên ngành. Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn cần liên hệ với các cơ quan quản lý chuyên ngành địa phương để thỏa thuận đầu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực.

3. Sự phù hợp của giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ:

Giải pháp thiết kế phần hệ thống hạ tầng kỹ thuật về cơ bản đảm bảo yêu cầu về an toàn xây dựng.

Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Chủ đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để được hướng dẫn thực hiện.

Dự án chưa được cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy có ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở, đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn sớm hoàn tất thủ tục này. Trường hợp sau khi có ý kiến, cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng cháy chữa cháy có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế cơ sở thì Chi nhánh

Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn phải trình thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh theo quy định.

Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn cần đảm bảo việc đầu tư xây dựng 02 modul xử lý nước thải đồng bộ với việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp để phục vụ nhu cầu xử lý nước thải khi các dự án công nghiệp đi vào hoạt động.

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế:

Thiết kế cơ sở áp dụng các Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng của Việt Nam là phù hợp. Đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn thực hiện nội dung sau:

+ Việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quá trình đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

+ Rà soát, cập nhật bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mới thay thế các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực.

+ Lập danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng cho thiết kế cơ sở khi phê duyệt dự án.

5. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế:

Các đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở, tư vấn khảo sát xây dựng công trình có đăng ký kinh doanh theo quy định của nhà nước. Đơn vị tư vấn lập thiết kế cơ sở có năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc thực hiện. Đơn vị tư vấn khảo sát xây dựng công trình chưa có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo quy định.

Chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc thực hiện.

V. Kết luận

1. Thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn II tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cơ bản đáp ứng yêu cầu. Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn căn cứ ý kiến thẩm định nêu tại Mục IV văn bản này để hoàn thiện đảm bảo chất lượng hồ sơ thiết kế cơ sở trước khi phê duyệt.

2. Khi triển khai các bước tiếp theo, Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn cần thực hiện các nội dung sau:

- Trước khi thi công cần kiểm tra cao độ san nền của dự án đảm bảo phù hợp với cao độ của khu vực. Kiểm tra định vị vị trí xây dựng công trình và đảm bảo ranh giới theo đúng quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt.

- Thiết kế, thi công xây dựng và sử dụng công trình, phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường. Rác thải phải được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định.

- Bố trí trồng cây xanh trong khu vực khu công nghiệp để tăng cường cải thiện vi khí hậu khu vực và tạo cảnh quan.

- Tổng hợp các tuyến dây cáp điện, cáp quang và các tuyến đường ống khác

để thiết kế dùng chung công trình hạ tầng kỹ thuật phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

- Sử dụng thiết bị chiếu sáng các tuyến đường là sản phẩm tiết kiệm năng lượng theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật và các Tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị chiếu sáng do Bộ Công Thương ban hành.

- Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 7433712865 do Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 14/6/2010, thay đổi lần thứ 01 ngày 19/7/2018 thì Nhà đầu tư dự án là Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn. Tại Quyết định số 30/2015/QĐ-SGT ngày 02/12/2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn chỉ Ban hành quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc CN Saigontel tại Bắc Ninh mà chưa có văn bản pháp lý giao Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh làm Chủ đầu tư dự án. Đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh báo cáo Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn xem xét việc giao làm Chủ đầu tư thực hiện dự án.

- Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn, đơn vị tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng công trình chỉ được sử dụng phần mềm tính toán có bản quyền hợp lệ, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu trong hồ sơ thiết kế, kiểm tra tính toán an toàn xây dựng công trình.

Trên đây là thông báo của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng về kết quả thẩm định thiết kế cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn II tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đề nghị Chi nhánh Công ty cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn tại Bắc Ninh nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Ban QL các KCN Bắc Ninh;
- Cục HTKT;
- Lưu VT, QLDA_{ĐTB}.

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG
ĐO XÂY DỰNG



[Signature]
Hoàng Quang Nhu